

Dirección Administrativa y Financiera  
**COMPRAS**

Firma

*Lidabel*



**Ministerio de Interior y Policía**  
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, D. N.  
Mayo 14, 2019

A la:

*Lidabel De los Santos*  
Licda. Lidabel De los Santos  
Coordinadora Administrativa

Vía:

*[Firma]*  
Lic. Elcido Rafael Amarante  
Director del Gabinete Ministerial y  
Dirección Administrativa y Financiera

Recibido: *[Firma]*  
Responsable de la  
Hora: 16:19 AM

0E9685



Ministerio de Interior y Policía  
Dirección Administrativa y Financiera

Asunto:

**Compra de Unidades de Aires Acondicionados para Piso 11**

Distinguida licenciada:

Por medio de la presente, hacemos formal solicitud de compra de Aires acondicionados:

- 8 unidades de Aires Acondicionados
- 2 Unidades de Cassette
- 2 condensadoras

Estos equipos serán utilizados en la habilitación de oficinas que estarán ubicadas el Piso 11, anexo ficha técnica con las especificaciones requeridas de cada uno.

Atentamente,

*[Firma]*  
Ing. Rogelio Acevedo  
Encargado de Servicios Generales



Edificio de Oficinas Gubernamentales "Juan Pablo Duarte", Niveles 2, 3 y 13. Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono: 809-686-6251.

10:10

# *Ministerio de interior y policía*

*Departamento de Servicios Generales.*

01/08/2019

## **Ficha Técnica:**

*Adquisición de unidades de aires acondicionados para los distintos departamentos que serán ubicados en el piso 11.*

*1)*

**Cantidad:** (01) unidad evaporadora tipo Cassette.  
**Capacidad:** 1.5 Toneladas.  
**Tensión:** 208/230 voltio 60Hz. (Con control de voltaje de protección).  
**Fase:** Trifásico  
**Refrigerante:** R-410A. Inverter.  
**Eficiencia** 20 o 21.  
**Tipo:** Techo.  
**Instalación:** incluida. Industrial en MT, Con breacker Europeo trifásico.  
**Marca:** Con más de 15 años reconocida en el mercado.  
**Garantía:** 2 años en piezas y servicios, Por escrito.  
**Entrega:** inmediata.

*2)*

**Cantidad:** 01) unidad evaporadora tipo Cassette.  
**Capacidad:** 03 Toneladas.  
**Tensión:** 208/230 voltio 60Hz. (Con control de voltaje de protección).  
**Fase:** Trifásico  
**Refrigerante:** R-410A inverter.  
**Eficiencia** 20 o 21.  
**Tipo:** Techo. Con Ducto de 24\*18 de ancho y 25 pies de largo con 4 rejillas de 14\*14.  
(No incluir gusanos en la instalación).  
**Instalación:** incluida. Industrial en MT, Con breacker Europeo trifásico.  
**Marca:** Con más de 15 años reconocida en el mercado.  
**Garantía:** 2 años en piezas y servicios, Por escrito.  
**Entrega:** inmediata.

3)

**Cantidad:** (07) unidad evaporadora tipo Fancoil.  
**Capacidad:** 05 Toneladas.  
**Tensión:** 208/230 voltio 60Hz. (Con control de voltaje de protección).  
**Fase:** Trifásico.  
**Refrigerante:** R-410A. Inverter.  
**Eficiencia:** 20 o 21.  
**Tipo:** Techo, Con Ducto de 24\*18 de ancho y 25 pies de largo con 4 rejillas de 14\*14. .  
**Instalación:** (No incluir gusanos en la instalación).  
**Marca:** incluida. Industrial en MT, Con breacker Europeo.  
**Garantía:** Con más de 15 años reconocida en el mercado.  
**Entrega:** 2 años en piezas y servicios, Por escrito.  
inmediata.

4)

**Cantidad:** (01) unidad evaporadora tipo Fancoil.  
**Capacidad:** 08 Toneladas.  
**Tensión:** 208/230 voltio 60Hz. (Con control de voltaje de protección).  
**Fase:** Trifásico.  
**Refrigerante:** R-410A. Inverter.  
**Eficiencia:** 20 o 21.  
**Tipo:** Techo, Con Ducto de 24\*18 de ancho y 25 pies de largo con 4 rejillas de 14\*14. ..  
**Instalación:** incluida. Tipo Industrial en MT, Con breacker Europeo.  
**Marca:** Con más de 15 años reconocida en el mercado.  
**Garantía:** 2 años en piezas y servicios, Por escrito.  
**Entrega:** inmediata.

5)

**Cantidad:** (02) unidades Condensadoras.  
**Capacidad:** 22 HP.  
**Tensión:** 208/230 voltio 60Hz. (Con control de voltaje de protección).  
**Fase:** Trifásico.  
**Tipo:** Piso.  
**Refrigerante:** R-410A. Invertir.  
**Eficiencia:** 20 o 21.  
**Instalación:** incluida. Tipo Industrial en MT, Con main breacker, En la azotea  
**Marca:** Con más de 15 años reconocida en el mercado.  
**Garantía:** 2 años en piezas y servicios, Por escrito.  
**Entrega:** inmediata.

Nota: Las unidades de Aires Acondicionados deberán ser instaladas con conductores eléctricos # 8 THNN multifibras en sus tuberías MT.

Los Desagües de agua de las unidades deberán ser Recubiertas con vacosel unidas con cinta Negra.

Las unidades manejadoras deberán ser instaladas cerca de las ventanas.

Todas las unidades deben tener un control de voltaje para la protección del equipo.

*Sin otro particular  
Se despide*

*Atentamente*



  
**Ing. Rogelio Acevedo**  
*Enc. Del departamento servicios generales*